

附件

重庆市巫山工业园区区域水土保持方案 报告书专家评审意见

2021年9月30日，重庆市水利局组织召开了《重庆市巫山工业园区区域水土保持方案评价报告》（以下简称《水保方案》）线上专家评审会。巫山县水利局、项目法人巫山县工业园区管理委员会、巫山县民生农林综合开发有限责任公司、方案编制单位重庆市全城建筑设计有限公司的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，会上认真听取了报告编制单位的汇报，并进行了深入的质询和讨论。根据“渝水〔2018〕267号”、“渝水〔2018〕314号”、“水保监〔2020〕63号”和“渝水规范〔2021〕2号”，专家组对《水保方案》进行了质量评分，质量评定等级为“不合格”。主要存在以下问题：

一、区域规划范围不清，补充园区批复或控制性详细规划批复文件。

二、区域规划概况描述不清，区域规划功能定位与规模、总体布局、竖向布置、开发进度、开发现状调查内容不全。

三、区域土石方平衡数据来源不清，土石方数据漏项，区域土石方平衡结论支撑依据不充分。

四、区域水土流失分析与评价内容不全，水土流失分析与评价针对性差。

五、水土流失防治责任范围界定错误，水土流失防治目标值确定缺乏依据，水土流失防治措施体系不完整，防治措施针对性较差，不满足区域水土流失防治要求。

六、方案实施保障措施针对性差。

七、水土保持制图不符合规范要求。

专家组认为，《水保方案（送审稿）》不满足“渝水〔2018〕267号”附件1中第三、四、六、七、十款及“渝水〔2018〕314号”要求，技术评审不予通过。

专家组组长： 

2021年10月9日